

ГОУП «Мурманскводоканал»  
 Качество питьевой воды пгт Умба 20.04.2026 -24.04.2026

№ п/п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за период 20.04.2026 - 24.04.2026	
				Распределительная сеть	Точки перед поступлением в распределительную сеть
1	Цветность	град цв.	20	5,3 ± 1,6	5,24 ± 1,6
2	Мутность	ЕМФ	2,6	1,09 ± 0,33	< 1,0
3	Запах 20°/ 60°	балл	2	0/0	0/1
4	Привкус	балл	2	0	0
5	Водородный показатель	ед. рН	6,0-9,0	6,97 ± 0,20	6,86 ± 0,20
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обн	не обн	не обн
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см <sup>3</sup>	50	0/0	0/0
8	Количество проб органолепт./микробиол.огич.	-	-	1/1	3/3