

ГОУП "Мурманскводоканал" показатели качества питьевой воды Кандалакшского муниципального округа

№ п/ п	Показатель	Ед. изм.	Норматив	Средние значения за период 27.03.2026 - 02.04.2026 г.													
				Точки перед поступлением в распределительные сети							Распределительные сети						
				ВНС-3 г.Кандалакша	ВНС-10 н. п. Нивский	ВНС-7 п.г.т. Зеленоборский	Брусничная, 1 с. Лувеньга	ОС в/г№4 с.Алакуртти	ВНС н.п. Зареченск	В/башня н.п. Пинозеро	г. Кандалакша	н. п. Нивский	п.г.т. Зеленоборский	с. Лувеньга	с.Алакуртти	н.п. Зареченск	н.п. Пинозеро
1	Цветность	град цв.	20	9,7	7,5	17,4	16,3	3,7	-	12,2	8,0	-	19,7	-	-	-	15,5
2	Мутность	ЕМФ	2,6	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	-	< 1	< 1	-	< 1	-	-	-	< 1
3	Запах 20°/60°	балл	2	1/1	1/1	1/1	1/1	0/0	-	1/1	0/0	-	0/0	-	-	-	0/0
4	Привкус	балл	2	0	0	0	0	0	-	0	0	-	0	-	-	-	0
5	Общая жесткость*	мг-экв/дм ³	7	0,36	0,32	0,26	0,34	1,43	-	0,31	0,31	-	0,26	-	-	-	0,33
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см ³	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	-	не обн	не обн	-	не обн	-	-	-	не обн
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1 см ³	50	0/0	0/0	0/0	0/0	0/0	-	0/0	0/0	-	0/0	-	-	-	0/0
8	Количество проб органолепт. / микробиологич.	-	-	5/5	3/3	1/1	1/1	1/1	-	1/1	6/6	-	2/2	-	-	-	2/2

* - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в мг-экв/дм³.