

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	Норматив	Средние значения за период 06.04.2026-10.04.2026									
				Распределительная сеть с. Ловозеро			Точки перед поступлением в распределительную сеть с. Ловозеро	Распределительная сеть г. Оленегорск					Точки перед поступлением в распределительную сеть г. Оленегорск
				ВРК-1 (ул. Полярная)	ВРК-3 (ул. Спортивная)	ЦДТ (ул. Советская, 20)		РЧВ с. Ловозеро	НС II подъёма	ВРК-1 (ул. Первомайская)	ВРК-2 (ул. Западная)	ВРК-3 (ул. Новая)	
1	Цветность	град цв.	20	12,0±2,4	15,9±3,2	13,3±2,7	15,8±3,2	-	-	-	-	-	10,4±2,1
2	Мутность	ЕМФ	2,6	<1,0	<1,0	<1,0	1,83±0,37	-	-	-	-	-	2,14±0,43
3	Запах 20°/ 60°	балл	2	0/1	0/1	0/1	0/1	-	-	-	-	-	0/1
4	Привкус	балл	2	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0
5	Общая жесткость*	мг-Экв/дм ³	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обн	не обн.	не обн.	не обн.	не обн	-	-	-	-	-	не обн
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см ³	50	0/0	0/0	0/0	0/0	-	-	-	-	-	0/0
8	Кол-во проб органолепт./микробиологич.	-	1/1	1/1	1/1	1/1	5/5	-	-	-	-	-	5/5

* - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в мг-экв/дм³.