

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»

№ П/ П	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за период 02.02.26— 06.02.26					
				Распределительная сеть			Точки перед поступлением в распределительную сеть		
				г. Апатиты	г. Кировск	п. Коашва	Насосная станция II подъема г. Апатиты	Насосная станция водозабор «Центральный» г. Кировск	Насосная станция водозабор «Предгорный» п. Коашва
1	Цветность	град цв.	20	7,6 ±2,3	1,7± 0,5	-	7,6 ± 2,3	1,9 ± 0,6	1,07 ± 0,32
2	Мутность	ЕМФ	2,6	< 1,0	< 1,0	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0
3	Запах 20°/ 60°	балл	2	0/0	0/0	-	1 / 2	0/0	0/0
4	Привкус	балл	2	0	0	-	0	0	0
5	Общая жесткость ***	мг-Экв/дм ³	7	-	-	-	-	0	-
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обн	не обн	не обн	-	не обн	не обн	не обн
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см ³	50	0/0	0/0	-	0/0	0/0	0/0
8	Количество проб органолепт./микробиол.гич.	-	-	7/7	5/5	0/0	4/4	3/3	1/1
<p>*** - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению , выраженному в мг-экв/дм³.</p>									