

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»

| № п/п | Показатель                             | Ед. изм.               | Норматив | Средние значения за период 08.12.2025-12.12.2025 |                        |                         |   |                                      |               |                          |                      |                   |                    |   |
|-------|--|------------------------|----------|--|------------------------|-------------------------|---|--------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|---|
|       |  |                        |          | Распределительная сеть с. Ловозеро               |                        |                         | Точки перед поступлением в распределительную сеть с. Ловозеро | Распределительная сеть г. Оленегорск |               |                          |                      |                   |                    | Точки перед поступлением в распределительную сеть г. Оленегорск |
|       |  |                        |          | ВРК-1 (ул. Полярная)                             | ВРК-3 (ул. Спортивная) | ЦДТ (ул. Советская, 20) |   | РЧВ с. Ловозеро                      | НС II подъёма | ВРК-1 (ул. Первомайская) | ВРК-2 (ул. Западная) | ВРК-3 (ул. Новая) | Д/с № 2 «Солнышко» |   |
| 1     | Цветность                              | град цв.               | 20       | 4,3±1,3  | 4,1±1,2                | 3,9±1,2                 | 5,8±1,7   | 7,9±2,4                              | 8,4±2,5       | 8,8±2,6                  | 7,7±2,3              |                   | 8,5±2,6            |   |
| 2     | Мутность                               | ЕМФ                    | 2,6      | 1,07±0,21  | 1,47±0,29              | 1,07±0,21               | <1,0  | 1,95±0,39                            | 1,76±0,35     | 1,76±0,35                | 1,55±0,31            |                   | 1,67±0,33          |   |
| 3     | Запах 20°/ 60°                         | балл                   | 2        | 0/1  | 0/1                    | 0/1                     | 0/1   | 0/1                                  | 0/1           | 0/1                      | 0/1                  |                   | 0/1                |   |
| 4     | Привкус                                | балл                   | 2        | 0  | 0                      | 0                       | 0   | 0                                    | 0             | 0                        | 0                    |                   | 0                  |   |
| 5     | Общая жесткость*                       | мг-Экв/дм <sup>3</sup> | 7        | -  | -                      | -                       | -   | -                                    | -             | -                        | -                    |                   | -                  |   |
| 6     | Общие колиформные бактерии             | КОЕ/100см <sup>3</sup> | не обн   | не обн.  | не обн.                | не обн.                 | не обн  | не обн                               | не обн        | не обн                   | не обн               |                   | не обн             |   |
| 7     | Общее микробное число, min/max         | КОЕ/1см <sup>3</sup>   | 50       | 0/0  | 0/0                    | 0/0                     | 0/0   | 0/0                                  | 0/0           | 0/0                      | 0/0                  |                   | 0/0                |   |
| 8     | Кол-во проб органолепт./микробиологич. | -                      | 1/1      | 1/1  | 1/1                    | 1/1                     | 1/1   | 1/1                                  | 1/1           | 1/1                      | 1/1                  |                   | 5/5                |   |

\* - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в мг-экв/дм<sup>3</sup>.