

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»

| № П/ П | Показатель | Ед.изм. | Норматив | Средние значения за период 26.01.26— 30.01.26 | | | | | |
|--------------|---|------------------------|----------|---|------------|-----------|---|---|---|
| | | | | Распределительная сеть | | | Точки перед поступлением в распределительную сеть | | |
| | | | | г. Апатиты | г. Кировск | п. Коашва | Насосная станция II подъема г. Апатиты | Насосная станция водозабор «Центральный» г. Кировск | Насосная станция водозабор «Предгорный» п. Коашва |
| 1 | Цветность | град цв. | 20 | 7,7 ±2,3 | 1,6± 0,5 | - | 7,7 ± 2,3 | 1,5 ± 0,5 | < 1,0 |
| 2 | Мутность | ЕМФ | 2,6 | < 1,0 | < 1,0 | - | < 1,0 | < 1,0 | < 1,0 |
| 3 | Запах 20°/ 60° | балл | 2 | 0/0 | 0/0 | - | 1 / 2 | 0/0 | 0/0 |
| 4 | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Общая жесткость *** | мг-Экв/дм ³ | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | не обн | не обн | не обн | - | не обн | не обн | не обн |
| 7 | Общее микробное число, min/max | КОЕ/1см ³ | 50 | 0/0 | 0/0 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 8 | Количество проб органолепт./микробиол.огич. | - | - | 9/9 | 6/6 | 0/0 | 5/5 | 3/3 | 1/1 |

*** - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению , выраженному в мг-экв/дм³.