

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»
по качеству питьевой воды н.п. Шонгуй

| № п/п | Показатель | Ед.изм. | Норматив | Средние значения за май 2026 г. | |
|----------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|---|
| | | | | Распределительная сеть | Точка перед поступлением в распределительную сеть |
| | | | | н.п. Шонгуй | РЧВ н.п. Шонгуй, р. Кола |
| 1 | Цветность | град цв. | 20; [25 (35)]* | 56±6 | 45±9 |
| 2 | Мутность | ЕМФ | 2,6 | <1,0 | <1,0 |
| 3 | Запах 20° / 60° | балл | 2 | 0/0 | 0/1 |
| 4 | Привкус | балл | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Общие колиформные бактерии | КОЕ/100см ³ | отс. | не обн. | не обн. |
| 6 | E.coli | КОЕ/100см ³ | отс. | не обн. | не обн. |
| 7 | Общее микробное число, min/max | КОЕ/1см ³ | 50 | 0/0 | 0/0 |
| 8 | Энтерококки | КОЕ/100см ³ | отс. | не обн. | не обн. |
| 9 | Колифаги | БОЕ/100 см ³ | отс. | не обн. | не обн. |
| 10 | Количество проб | - | - | 2/2 | 21/21 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|
| органолепт./микробиологич. | | | | |
|----------------------------|--|--|--|--|

* - допустимое значение для н.п. Шонгуй; () - допустимое значение в периоды паводка