

Данные лабораторных исследований ГОУП «Мурманскводоканал»  
по качеству питьевой воды  
г. Заозерск

| №<br>п/п | Показатель                     | Ед.изм.                | Норматив   | Средние значения за май 2026 г. |  |               |
|----------|--------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|--|---------------|
|          |                                |                        |            | Распределительная<br>сеть       | Точки перед поступлением в распределительную<br>сеть |               |
|          |                                |                        |            |                                 | ВНС - 2  | ВНС - 3       |
| 1        | Цветность                      | град цв.               | 20         | 22** ± 4                        | 24** ± 5   | 21** ± 4      |
| 2        | Мутность                       | ЕМФ                    | 2,6        | < 1,0                           | <1,0   | <1,0          |
| 3        | Запах 20°/ 60°                 | балл                   | 2          | 0/0                             | 0/1  | 0/1           |
| 4        | Привкус                        | балл                   | 2          | 0                               | 0  | 0             |
| 5        | Общая жесткость *              | мг-Экв/дм <sup>3</sup> | 7          | -                               | 0,23 ± 0,05  | 0,20 ± 0,05   |
| 6        | Общие колиформные бактерии     | КОЕ/100см <sup>3</sup> | отсутствие | не обнаружены                   | не обнаружены  | не обнаружены |
| 7        | Общее микробное число, min/max | КОЕ/1см <sup>3</sup>   | 50         | 0/0                             | 0/0  | 0/0           |

\* - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в мг-экв/дм<sup>3</sup>.

\*\* - Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, с показаниями цветности 20-24 градуса цветности считается соответствующей установленным требованиям согласно пункту 4 статьи 23 главы 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении (с изменениями на 13 июня 2023 года)»

