

ГОУП "Мурманскводоканал" показатели качества питьевой воды Кандалакшского муниципального округа

№	Показатель	Ед. изм.	Норматив	Средние значения за период 08.05.2026 - 14.05.2026 г.													
				Точки перед поступлением в распределительные сети							Распределительные сети						
				ВНС-3 г.Кандалакша	ВНС-10 н. п. Нивский	ВНС-7 п.г.т. Зеленоборский	Брусничная, 1 с. Лувеньга	ОС в/г№4 с.Алакуртти	ВНС н.п. Зареченск	В/башня н.п. Пинозеро	г. Кандалакша	н. п. Нивский	п.г.т. Зеленоборский	с. Лувеньга	с.Алакуртти	н.п. Зареченск	н.п. Пинозеро
1	Цветность	град цв.	20	10,3	7,6	18,5	17,4	-	-	13,1	8,6	-	19,6	-	-	-	17,9
2	Мутность	ЕМФ	2,6	< 1	< 1	< 1	< 1	-	-	< 1	< 1	-	< 1	-	-	-	< 1
3	Запах 20°/60°	балл	2	1/1	1/1	1/1	1/1	-	-	1/1	0/0	-	0/0	-	-	-	1/1
4	Привкус	балл	2	0	0	0	0	-	-	0	0	-	0	-	-	-	0
5	Общая жесткость*	мг-экв/дм <sup>3</sup>	7	0,34	0,35	0,26	0,26	-	-	0,34	0,34	-	0,27	-	-	-	0,35
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обн	не обн	не обн	не обн	не обн	-	-	не обн	не обн	-	не обн	-	-	-	не обн
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1 см <sup>3</sup>	50	0/0	0/0	0/0	0/0	-	-	0/0	0/0	-	0/0	-	-	-	0/0
8	Количество проб органолепт. / микробиологич.	-	-	3/3	2/2	1/1	1/1	-	-	1/1	7/7	-	1/1	-	-	-	2/2

\* - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению, выраженному в мг-экв/дм<sup>3</sup>.