

ГОУП «Мурманскводоканал»
 Качество питьевой воды г. Апатиты, г. Кировск, п. Коашва 08.06.2026-11.06.2026

№ п/ п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за период 08.06.26— 11.06.26					
				Распределительная сеть			Точки перед поступлением в распределительную сеть		
				г. Апатиты	г. Кировск	п. Коашва	Насосная станция II подъема г. Апатиты	Насосная станция водозабор «Центральный» г. Кировск	Насосная станция водозабор «Предгорный» п. Коашва
1	Цветность	град цв.	20	6,9 ± 2,1	1,20 ± 0,36	-	6,1 ± 1,8	1,28 ± 0,38	1,28 ± 0,38
2	Мутность	ЕМФ	2,6	< 1,0	< 1,0	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0
3	Запах 20°/ 60°	балл	2	0/0	0/0	-	1 / 2	0/0	0/0
4	Привкус	балл	2	0	0	-	0	0	0
5	Общая жесткость ***	мг-Экв/дм ³	7	-	-	-	-	-	-
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обн	не обн	не обн	-	не обн	не обн	Не обн
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см ³	50	0/0	0/0	-	0/0	0/0	0/0
8	Количество проб органолепт./микробиол.огич.	-	-	8/8	8/8	0/0	4/4	3/3	1/1

*** - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению , выраженному в мг-экв/дм³.