

ГОУП «Мурманскводоканал»
 Качество питьевой воды г. Апатиты, г. Кировск, п. Коашва 10.08.2026-14.08.2026

№ п/ п	Показатель	Ед.изм.	Норматив	Средние значения за период 10.08.26— 14.08.26					
				Распределительная сеть			Точки перед поступлением в распределительную сеть		
				г. Апатиты	г. Кировск	п. Коашва	Насосная станция II подъема г. Апатиты	Насосная станция водозабор «Центральный» г. Кировск	Насосная станция водозабор «Предгорный» п. Коашва
1	Цветность	град цв.	20	4,9 ± 1,5	3,0 ± 0,9	-	4,9 ± 1,5	2,8 ± 0,8	1,07 ± 0,32
2	Мутность	ЕМФ	2,6	< 1,0	< 1,0	-	< 1,0	< 1,0	< 1,0
3	Запах 20 °/ 60 °	балл	2	0/0	0/0	-	0 / 1	0/0	0/0
4	Привкус	балл	2	0	0	-	0	0	0
5	Общая жесткость ***	мг-Экв/дм ³	7	-	-	-	-	-	-
6	Общие колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обн	не обн	не обн	-	не обн	не обн	Не обн
7	Общее микробное число, min/max	КОЕ/1см ³	50	0/0	0/0	-	0/0	0/0	0/0
8	Количество проб органолепт./микробиол.гич.	-	-	7/7	6/6	0/0	5/5	3/3	1/1

*** - значение жесткости воды, выраженное в °Ж, численно равно значению , выраженному в мг-экв/дм³.